

Ответ на представление № 032814

| № пп | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Сроки исполнения | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|------|---|---|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | В групповой ячейке №5 (помещение 17-21 по тех. паспорту 1 этаж) с одним эвакуационным выходом, допущено одновременное пребывание более 10 человек (списочный состав 26 детей) | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2ст.1,ч.1ст.6,ч3,4 ст.4 ст.89 Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13.130.2009 п.5.2.12 | 01.11.2019 | Выполнено (приложение 1) |
| 2. | В групповой ячейке №6 (помещение 28-32 по тех. паспорту 1 этаж) с одним эвакуационным выходом, допущено одновременное пребывание более 10 человек (списочный состав 28 детей) | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2ст.1,ч.1ст.6,ч3,4 ст.4 89 Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13.130.2009 п.5.2.12 | 01.11.2019 | Выполнено (приложение 2) |
| 3 | В коридоре первого этажа (в переходе из второго в первый корпус) план эвакуации при пожаре вывешен не в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2ст.1,ч.1ст.6,ч3,4 ст.4, ГОСТ Р 12.2.143.2009 системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля п.6.2.10 | 01.11.2019 | Выполнено (приложение 3) |
| 4 | Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.1ст.6, ч 3,4 ст.4, ч.7 с.83 | 11.11.2019 | Выполнено (приложение 4) |

Приложения:

1. Копия приказа №03 – 85/1 от 01.11.2019 «О переводе детей»
2. Копия приказа №03 – 85/2 от 01.11.2019 «О переводе детей»
3. Фотографии, подтверждающие выполнение предписания №3.
4. Копия Акта апробирования автоматических установок пожарной автоматики от 11.11.2019г

Заведующий



Штурмина О.Е.